

## COMPATIBILITÀ CON PORTE CLASSE RC4

I kit Iseo realizzati con le serratura della gamma Multiblindo rispondono ai requisiti di sicurezza definiti dalla norma UNI EN 1627:2011 e possono quindi essere utilizzati su porte conformi alla Classe RC4.



Spett.le Ditta  
Iseo Serrature SPA  
Via San Girolamo, 13 – 25055 Pisogne (BS)

Rustignè di Oderzo (TV), 2018-04-13  
Prot. N. 1533-03/AC/ja  
Comm. 1248/2018


### Oggetto: Relazione di Prova

Con la presente, visti i test di laboratorio eseguiti il 13 febbraio 2018 sugli accessori per serramenti denominati “kit Poste” Codice 000009705C351EM, composto da :

- SERRATURA Multiblindo Emotion Exit codice 7A37003521D.A (*allegato 2-6*)
- Maniglione antipanico modello PRO-EXIT codice 94A000050699 + 945928 (*allegato 2-6*)
- Cilindro R9 PLUS codice 82RP035459R (*allegato 7*)
- Mostrina di protezione per cilindri codice 98050204 (*allegato 8*)

si informa che :

la prova di resistenza all'effrazione manuale eseguita, secondo la norma UNI EN 1630:2016, utilizzando la strumentazione ammessa per la classe RC4 e le tempistiche previste per tale classe (10min di attacco su 30min totali), sui soli componenti Serratura, Cilindro e Mostrina di protezione, ha riportato esito **POSITIVO**. Non è stato quindi possibile disinserire gli accessori, al fine di poter aprire l'anta del serramento. Il “kit Poste “ è stato installato in un serramento costruito con profilo in acciaio zincato, laminato e saldato in continuo in sezione 50 x 60 mm. Il montante laterale dell'infisso, contenente serratura, deviatori e le aste di azionamento, è stato protetto da lamiera al manganese su tutta la sua superficie.

Il Direttore Tecnico del Laboratorio  
  
Alessandro Cibir

**t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.**

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a - Edificio M | 31100 Treviso (TV)  
Codice Fiscale / Partiva IVA 04638360267  
Organismo notificato per il CPR N° 1600  
Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. 61304BMV  
Tel. + 39 0422 1742100 | Fax + 39 0422 608866  
[www.t2i.it](http://www.t2i.it) | [info@t2i.it](mailto:info@t2i.it)

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
[info.verona@t2i.it](mailto:info.verona@t2i.it)

**Sede operativa**  
**Incubatore certificato d'impresa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
Fax +39 0425 471574  
[info.rovigo@t2i.it](mailto:info.rovigo@t2i.it)

**Laboratori CERT**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Tel. + 39 0422 852018  
Fax + 39 0422 852056  
[cert@t2i.it](mailto:cert@t2i.it)